2

松林

SL-116

电工实验

G705

交流接触器（1）

交流接触器（2）

线圈电压380V

按钮开关（1）

380V 5A

按钮开关（2）

380V 5A

按钮开关（3）

380V 5A

电工实验

热继电器

时间继电器

电工实验

实验过程

学生接线完成后，经老师检查无误后，才可接通电源进行实验。实验完毕后，应

先断开电原开关“QS”，拆掉实验线，放回原处，便下次使用。

注意事项

1、实验过程中，

2、做强电实验时，

开关切换输出的

电的器件上相碰，

头发，不要卷入电机；

3、使用仪表测量时，

4、接线、拆线

5、使用完毕，

复旦大学电子信息教学实验中心

电工实验挂箱二

电工实验

仪表挂箱二

2

SL-116

电工实验

G705

交流接触器（1）

交流接触器（2）

线圈电压380V

按钮开关（1）

380V 5A

按钮开关（2）

热继电器

时间继电器

G706

电工实验

G704

实验过程

学生接线完成后，经过检验无误后，才可接通电源进行实验。实验完毕后，应先断开电源开关"QS"，拆掉实验线，放回原处，方便下次使用。

注意事项

1、实验过程中，严禁触电。手要干燥，不要用锋利的东西划实验装置及配件；

2、做强电实验时，要认清零线、地线、相线，使用三相切换开关切换输出220V或380V电压等级，经检查无误后再通电。不要用手或导电物在强电的器件上相碰，电机在工作时，手不要碰触电机前端及后端风叶，同时也要注意头发，不要卷入电机；

3、使用仪表时量程，绝对不允许电流表并联在电路中；

4、接线、拆线、改换电路时，须先断开电源开关，对电容器进行放电；

5、使用完毕，必须关断电源总开关（手柄向下）。

复旦大学电子信息教学实验中心

电工实验挂箱二

电工实验

仪表挂箱一